

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
010	UHELNÁ
011	SKLAD
012	KOTELNA
013	CHODBA
014	UMÝVÁRNA
015	SKLAD
016	SKLAD
017	LEDNICE
018	SKLAD




OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 PODLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 čl.412.1 IZOLACÍ
 čl.412.2 KRYTÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 PODLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 čl.413.1.6 DOPLNJUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
 PRO OBVODY FELV :
 PODLE ČSN 33 2000-4-47 čl.471.3

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

SILOVÁ	-	1	NPE	AC	50Hz,	230V	/	TN-S
OVLÁDACÍ	-	1	NPE	AC	50Hz,	230V	/	TN-S
	-	1	AC		50Hz,	24V	/	FELV



ZODP. PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Bendova 1, 613 00 Brno tel.: 54521 1734, fax/tel.: 54521 1046 www.termining.cz, e-mail:termining@termining.cz	
Ing. J. HRUŠKA	Ing. J. HRUŠKA	Ing. J. HRUŠKA	Ing. Jan HENZL		
					
INVESTOR:	Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice				
MÍSTO STAVBY:	Školní 140, 683 52 Křenovice				
AKCE:	MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ – Základní škola a Mateřská škola Křenovice MĚŘENÍ A REGULACE			FORMÁT	4A4
OBJEKT:				DATUM	05/2014
				STUPEŇ	DPS
				ČAK. Č.	14-067
				ARCH. Č.	14-067/201
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP – KOTELNA PRO JÍDELNU			MĚŘITKO	VÝKRES ČÍSLO
				1:50	V 03